ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-23-55; www.bobovdol.eu; ул."27-ми Октомври" № 2

УТВЪРДИЛ:
Кмет на Община Бобов дол
адв. Елза Величкова

П Р О Т О К О Л
№ 7/09.07.2021 г.

Днес в изпълнение на заповед №З-403/08.07.2021 г.на Кмета на Община Бобов дол се проведе заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Вела Янкова-гл. архитект на Община Бобов дол
СЕКРЕТАР: Дияна Шопова – технически секретар
И ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Валерий Георгиев- Главен инженер на ОбА
2. инж. Венцислав Кръстев-гл. експерт „Контрол по строителството" на ОбА
3. инж. Миглена Томова - ст. експерт „Геодезия" на ОбА
4. Лили Здравкова- юрисконсулт на ОбА
5. .Виолина Стоилкова-ст. експерт „Екология" на ОбА
6. Любомир Николачков - представител на РС"ПБЗН" Бобов дол
7. Стефка Карамфилова-гл. специалист „Управление на ОбА"

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

I-ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

1.Обект: „Аварийно възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на река Бобовдолска и ул. „ Сълзица", с. Мламолово, общ. Бобов дол"

II-РЕГУЛАЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на Газопроводно отклонение – високо налягане, Директен – присъединителен газопровод , кабелна линия ниско напрежение, пътна връзка и Подробен устройствен план /ПУП/ за регулация и застрояване на автоматична газорегулираща станция (АГРС).

РЕШЕНИЯ:

I. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ:

1. Обект: „Аварийно възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на река Бобовдолска и ул. „ Сълзица", с. Мламолово, общ. Бобов дол" по заявление с вх.№ 10-00184/08.07.2021г. от Елза Величкова – кмет на Община Бобов дол – преразглеждане.

Представен е проект по части: Геодезия, Конструктивна с технически контрол инж. Сашо Фердов Станков с удостоверение рег. № 00752, Временна организация и безопасност на движението, План за безопасност и здраве, Пътна и организация на движението , План за управление за строителни отпадъци, Инженерно-хидроложки доклад, Електрическа, Водоснабдяване.

ОбЕСУТ разгледа отново представената документация за обект : „Аварийно възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на река Бобовдолска и ул. „ Сълзица“ и взе следното:

РЕШЕНИЕ:

ОБЕСУТ не приема представения проект за обект **:** „Аварийно възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на река Бобовдолска и ул. „ Сълзица“, с. Мламолово, общ. Бобов дол“ по следните причини :

1. На основание чл. 142, ал. 6 , т. 2 от ЗУТ е необходимо да се извърши оценка на съответствие с комплексен доклад от регистрирана фирма консултант.
2. Да се представи конструктивно обследване на основание чл. 148, ал. 13 във връзка с чл. 176в от ЗУТ.
3. Проектите да се съгласуват между отделните проектни части.
4. Проектът за временна организация и безопасност на движение да бъде съгласуван с РУ “ Полиция“ .

II-РЕГУЛАЦИОННИ ПРЕПИСКИ:

1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ на Газопроводно отклонение – високо налягане, Директен – присъединителен газопровод , кабелна линия ниско напрежение, пътна връзка и Подробен устройствен план /ПУП/ за регулация и застрояване на автоматична газорегулираща станция (АГРС).

РЕШЕНИЕ:

В списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, Сектор „Енергетика“, раздел VI, т. 2,6 от Заключителните разпоредби към постановление № 12 от 24.01.2019г. за допълнение на постановление № 181 на Министерски съвет от 2009г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност, ТЕЦ Бобов дол е посочен като стратегически обект от значение за националната сигурност.

На основание чл. 124а , ал. 4, т. 2 Разрешение за изработване на проект за ПУП се дава със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, за обект с национално значение и/или национален обект.

На основание чл.125, ал. 7 от ЗУТ Компетентния орган по чл.124а, ал. 4 , внася заданието по чл. 125, ал. 1 в Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околна среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от закона за опазване на околната.

След разглеждане на преписката, станалите разисквания и изразени становища ОБЕСУТ реши:

С оглед на гореизложеното на ЗУТ е необходимо възложителя да депозира заявление, окомплектовано с необходимите документи до министъра на МРРБ.

КОМИСИЯ:

Председател:	арх. Вела Янкова
Секретар: ….	.Дияна Шопова
И членове:1..	. инж. Миглена Томова
2..	. инж. Валерии Георгиев
3..	..инж. Венцислав Кръстев
4..	..Виолина Стоилкова
5..	..Любомир Николачков
6.	..Стефка Карамфилова
7.	…Лили Здравкова

ВЯ/ДШ