ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОБОВ ДОЛ

тел.0702/6-23-23; факс.0702/6-23-55; www.bobovdol.eu; ул."27-ми Октомври" №7

УТВЪРДИЛ:
Кмет на Община Бобов дол
адв. Елза Величкова

П Р О Т О К О Л
№8/23.07.2021 г.

Днес в изпълнение на Заповед №3-432/20.07.2021г. на Кмета на община Бобов дол се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройството на територията в следния състав:

Председател: арх. Вела Янкова - Гл. архитект на Община Бобов дол
Секретар: Дияна Шопова – Технически секретар при ОбА
И членове: 1. инж. Валерий Георгиев – Главен инженер на община Бобов дол
2.инж. Миглена Томова – Ст. Експерт „Геодезия“ при ОбА, гр. Бобов дол
3. Виолина Стоилкова-Ст. експерт „Екология“ при ОбА, гр. Бобов дол
4. инж. Любомир Николачков- представител на РС“ПБЗН“ Бобов дол
5. Иван Панев - Техник, механик – енергетик при при ОбА, гр. Бобов дол
6. Лили Здравкова – Юрисконсулт на Община Бобов дол

ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за обект : Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1065 на път II-62 „Дупница – Кюстендил“ км 27+850, попадаща в землището на с. Паничарево, общ. Бобов дол, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка).

Общинският Експертен съвет по устройство на територията, взе следното решение:
По т. 1 от дневния ред :
Заявление вх. № 12-00-75/27.04.2021г. от Агенция „ Пътна инфраструктура“ , представлявано от Георги Терзийски, чрез упълномощено лице от „ИТА Инженеринг“ООД , представлявано от Даниела Иванова за процедиране и одобряване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по ред на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ с цел издаване на разрешение за строеж за линеен обект от техническата инфраструктура , а именно подземна кабелна захранваща линия НН 1 kv, попадаща в

землището на с. Паничарево , общ. Бобов дол, обл. Кюстендил. Трасето на кабелната линия започва от електромерно табло тип О-П, монтирано на съществуващ СБС № 3/ последен посока Кюстендил/ от мрежа НН на ТП"Гагарин" № 23122125, СЕО № KN_ 0841 до стационарна контролна точка № 1065 част от ТОЛ системата .

КПИИ е разрешен за изработване със заповед З-356/21.09.2020г. на Кмета на община Бобов дол и е представен в следните съставни части:

1.Проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kv за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/ СКТ № 1065 на път II – 62 „ Дупница – Кюстендил" км 27+850, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима маса до 3,5 т. (електронна винетка), като трасето на кабелната линия започва от електромерно табло тип О-П, монтирано на съществуващ СБС № 3 (последен посока Кюстендил) от мрежа НН на ТП „Гагарин" № 23122125, СЕО № № KN_ 0841, м. Гагарин, с. Паничарево , общ. Бобов дол , обл. Кюстендил и преминава през поземлен имот с идентификатор 55364.75.15, по КККР с. Паничарево, одобрен със заповед № РД-18-1982/04.12.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, вид територия – земеделска, вид собственост – общинска публична, НТП за местен път, площ 350 кв.м. и завършва в поземлен имот с идентификатор 55364.30.184 по КККР на с. Паничарево , вид територия – територия на транспорта, вид собственост – държавна, НТП – за път от републиканската пътна мрежа. За участъка от електропровода извън строителните граници на с. Паничарево са дефинирани трасето и сервитутните линии на електропровода: на отстояние 0,60м. в ляво и 3,40 м. в дясно от трасето. Трасето е с обща дължина 79,26 м. Определени са площите с ограничение в ползването на засегнатите от сервитута на електропровода земеделски имоти и съответно са изготвени регистър на засегнатите имоти, както и баланси за начина на трайно ползване, видове собственост, вид територии.

2.Инвестиционен проект за обект : Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1065 на път II-62 „Дупница – Кюстендил" км 27+850, попадаща в землището на с. Паничарево, общ. Бобов дол, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка) – за който са представени части : Геодезия, Електрическа ,Пътна.

За обекта са представени:

1.Писмо от Агенция „ Пътна Инфраструктура „ с изх. № 53-00-367/13.01.2021г. за съгласие за специално ползване на Републиканските пътища за линийните обекти в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

2.Становище на РИОСВ – София изх.№ 05028-6885/02.11.2020г. за преценяване необходимостта от ОВОС .

3.Договор за присъединяване на обекта към електроразпределителна мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България" АД № ДПЕРМ 1203263747/25.06.2019г.

4.Становище изх.№ 23/16.03.2021г. на „Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил.

5.Съгласувателно становище изх.№ 12-00-75/22.03.2021г. от БТК ЕАД– София.

6.Разрешение за строеж № РС – 3/04.02.2019г. издадено от МРРБ.

7.Разрешение за строеж № РС – 28/12.04.2019г. издадено от МРРБ.

8.Трасировъчен план с място на монтаж на стационарна контролна точка № 1065 към РС № 3/04.02.2019г. и РС – 28/12.04.2019г.
9.Писмо изх.№ СТ-710-02-782 на ДНСК.
10.Писмо изх. № СТ-2842-04-280/10.10.2019г.на ДНСК - за определяне категорията по чл. 137 от ЗУТ на постоянни електроснабдителни линии, представляващи кабелни трасета за ниско напрежение (НН) до 1 кv , служещи за електроснабдяване на стационарните контролни точки от ТОЛ системата.
11.Пълномощно рег. № 5010/03.05.2018г. от „Капш Трафик Солюшънс“ към „ ИТА Инженеринг“ ООД.
12.Пълномощно от Агенция „Пътна инфраструктура“ към „Капш Трафик Солюшънс“ № П-37/23.02.2018г.

КПИИ предварително е разгледан по реда на чл. 128 , ал. 8 от ЗУТ и съгласуван от ОбЕСУТ с Решение I-1 от Протокол № 3/14.05.2021 г.
Проекта за ПУП - ПП за горепосочения обект, като част от КПИИ е изготвен в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и в съответствие с изградената заповед за изработване на КПИИ. Проекта е обявен в Държавен вестник бр. 49/11.06.2021г. съгласно изискванията на чл. 128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, като след изтичане на законоустановения срок не са постъпили възражения, видно от Констативен протокол за приключило обявяване № 41/13.07.2021 г.
Категорията на строежа е VI, съгласно писмо изх. № СТ-2842-04-280/10.10.2019г.на ДНСК -за определяне категорията по чл. 137 от ЗУТ на постоянни електроснабдителни линии, представляващи кабелни трасета за ниско напрежение (НН) до 1 кv , служещи за електроснабдяване на стационарните контролни точки от ТОЛ системата.
След разглеждане на КПИИ за обекта и придружаващата го документация, станалите разисквания и изразените становища: ОБЕСУТ

РЕШИ:

ОБЕСУТ приема проекта за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за горепосочения обект, като част от КПИИ и предлага процедурата по одобряване да продължи по реда на чл. 129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 150, ал.6 от ЗУТ.
ОБЕСУТ приема представения Инвестиционен проект за горепосочения обект, като част от КПИИ и предлага на Главния архитект на община Бобов дол да го одобри и издаде Разрешение за строеж, като бъдат спазени изискванията и сроковете на чл. 150, ал. 6 от ЗУТ.

КОМИСИЯ:

Председател	.. арх. Вела Янкова
Секретар:…	. Дияна Шопова
И членове: 1	.. инж. Валерий Георгиев
2	...инж. Миглена Томова
3	...Виолина Стоилкова
4	..инж. Любомир Николачков
5	...Иван Панев
6	…Лили Здравкова

ВЯ/ДШ